



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ
A Joia da Serra Gaúcha!

Parecer

Obra: Substituição do piso do Ginásio de Esportes Luiz Roque Falcade
Local: Cotiporã/RS

Venho, por meio deste, informar que após análise dos atestados de capacidade técnica, entregue pela empresa ARNALDO ROQUE TROIAN ME, inscrita no CNPJ nº 27.423.620/0001-90, verificamos que o mesmo não atende aos requisitos do edital.

O edital solicita ASSOALHO DE MADEIRA – 200m² e CONTRAPISO EM CONCRETO – 5m³.

O item de EXECUÇÃO DE PISO DO TIPO TABLADO (que já não seria o ideal pois exige um método de execução diferente do assoalho solicitado no projeto) não acumula a quantidade solicitada no edital, sendo que somam 59,92m² onde o solicitado é de 200m². Além disso, o item de CONTRAPISO EM CONCRETO também não acumula a quantidade solicitada, ficando em 3,79m³, sendo que o solicitado é 5m³.

Além disso, entendendo-se, com base na planilha orçamentária e memorial descritivo que o item “ASSOALHO DE MADEIRA” se refere à INSTALAÇÃO do assoalho, portanto, com características e métodos de execução específicos que vão além do item apresentado nos atestados como LIXAMENTO.

Portando, não é possível o cadastro da empresa com esses atestados. Comunica-se à empresa e ao setor de Licitações.

É o parecer.

Cotiporã, 07 de junho de 2024.

Arq. Thaís De Marco Taffarel - CAU A268143-9

Setor de Engenharia

RUA SILVEIRA MARTINS, 163 – FONE (54)3446 2800 – CNPJ: 90.898.487/0001-64

www.cotipora.rs.gov.br - CEP: 95.335-000 – COTIPORÃ/RS